

## Überprüfungs- und Gültigkeitsfristen

Was wird überprüft?	Weshalb (Rechtsgrundlage)?	In welchen Abständen?
Abgasmessung	§ 23 WheizKG 2015	2 Jahre (Gasfeuerstätten von 26 kW bis unter 50 kW)
Elektrische Anlage in der Ordination	§ 9 ESV 2012	5 Jahre
Feuerlöscher	§ 13 AStV	2 Jahre
Klima- und Lüftungsanlagen	§ 13 AStV	einmal jährlich, längstens alle 15 Monate
Medizinprodukte	§ 6 MPBV	Prüfintervall gemäß Herstellerangaben. Liegt keine Angabe vor, ist das Intervall von einer fachlich geeigneten Person festzulegen (zwischen 6 und 36 Monaten; bei Hochrisikogeräten zwischen 6 und 24 Monaten)
Röntgeneinrichtungen	§ 61 StrSchG 2020	4 Jahre
Konstanzprüfung	§ 20 MedStrSchV und ÖNORM S 5240-5	mind. halbjährlich DVT: Prüfparameter Dosis zusätzlich mind. alle vier Jahre
Therme	§ 8 MRG	Je nach Prüfplakette von einer Fachkraft gekennzeichnet (meistens jährlich)
Strahlenschutzfortbildung	§§ 82 AllgStrSchV 2020 und 9 MedStrSchV	Mindestens 4 Stunden anerkannte Fortbildung in Intervallen von fünf Jahren, gilt auch für auch für ZAss//PAss, die Röntgen durchführen. Erstmaliger Nachweis für ZAss/PAss, bei Beschäftigung zum Zeitpunkt 06.02.2018 → <b>Ende 2023</b>
Strahlenschutzunterweisung	§§ 85 AllgStrSchV 2020	Einmal jährlich und in Anlassfällen (z.B. nach Zwischenfällen)

### Abkürzungen:

AStV	Arbeitsstättenverordnung
AllgStrSchV	Allgemeine Strahlenschutzverordnung 2020
ESV	Elektroschutzverordnung
MedStrSchV	Medizinische Strahlenschutzverordnung
MPBV	Medizinproduktebetreiberverordnung
MRG	Mietrechtsgesetz
StrSchG	Strahlenschutzgesetz 2020
WheizKG	Wiener Heizungs- und Klimaanlagegesetz 2015